

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 6"
село Грачевка Грачевского муниципального района
Ставропольского края (МКДОУ Детский сад 6)
356250, Россия, Ставропольский край, Грачевский район,
с.Грачевка, ул. Шоссейная, 83
тел.:8(86540) 4-04-54, факс: 8(86540) 4-04-54,
e-mail: mdovds6@mail.ru
« 28 » сентября 2020г. № 98

Прокуратура Грачевского района
Прокурору района
советнику юстиции
А. А. Житникову

Информация об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования в МКДОУ Детский сад 6

Администрация Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6" село Грачевка Грачевского муниципального района Ставропольского края (МКДОУ Детский сад 6), находящееся по адресу: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 83 сообщает, что во исполнение представления прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования, была проведена следующая работа:

1. Представление от 04.09.2020 г. № 7-76-2020/309 «Об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования» рассмотрено 18.09.2020г. на совещании при заведующем; с сотрудниками проведена профилактическая беседа и разъяснительная работа по пожарной безопасности в образовательном учреждении.

2. Написаны:

- ходатайство в отдел образования от 06.12.2019г. № 139 (вход. № 4768 от 06.12.2019г.) по нарушениям, которые необходимо устранить по предписанию пожарного надзора;

- информация в отдел образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 21.09.2020г. исх.№ 90 по нарушениям, которые необходимо устранить по предписанию пожарного надзора, а именно:

1) В помещениях, расположенных в здании детского сада, установить не менее трех пожарных извещателей.

2) В здании детского сада на дверях помещения прачечной, пищеблока и кладовых необходимо обеспечить наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3) В здании детского сада помещение пищеблока отделить от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.

4) Провести работы по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, с периодичностью проведения не реже 1 раза в год.

5) Установить дверь в помещении прачечной, ограничивающую интенсивность и продолжительность горения, в случае возникновения пожара в помещениях прачечной.

3. В 2019 году разработаны проекты автоматической установки пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией:

- РП 15/04-142-ПС - на здание литер А

- РП 15/04-143-ПС - на здание литер Б.

В 2020 году проведены измерения дверей на прачечной и пищеблоке.

4. Нарушения будут устранены при выделении финансовых средств.

5. За допущенные нарушения требований законодательства по в сфере образования ответственному за пожарную безопасность МКДОУ Детский сад 6 вынесено дисциплинарное взыскание (Приказ от 21.09.2020 года № 96-пр, копия прилагается).

Заведующий МКДОУ
Детский сад 6



С.В. Паршикова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)

П Р И К А З

«21» сентября 2020 г.

с. Грачевка

№ 96-пр

О применении дисциплинарного взыскания


На основании представления прокуратуры Грачевского района от 04.09.2020г. № 7-76-2020/309 «Об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования в МКДОУ Детский сад 6 с.Грачевка»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За допущенные нарушения требований федерального законодательства в сфере образования по пожарной безопасности, заведующего хозяйством Шипулину Е.Н. привлечь к дисциплинарной ответственности.

2. Объявить заведующему хозяйством Шипулиной Е.Н. замечание.

Заведующий МКДОУ
Детский сад 6

С приказом ознакомлена:
Шипулина Е.Н. 



С.В. Паршикова